



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

**PROTOCOLO:**  
**86474/24**

**Razão Social**

ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**Nome Fantasia**

A C E INDUSTRIA E COMERCIO

**Finalidade**

FUNCIONAMENTO

**Número CBMGO**

2452961883

**Projeto Aprovado**

28279/18

**CNAE**

3250705

**CNPJ/CPF**

CNPJ: 02.400.787/0001-04

**Fone**

(62)32821620

**Endereço**

RUA 7, QD.:38 LT.:02/03, Nº 46, JARDIM SANTO ANTÔNIO, GOIÂNIA, 74853200

**Ocupação/Us**

Indústria

**Divisão**

I-1

**Descrição**

fabricação de materiais para medicina e odontologia

**CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Divisão**

NÃO INFORMADO

**Descrição CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Carga de Incêndio**

300.0 MJ/m<sup>2</sup>

**Área**

1382.66 m<sup>2</sup>

**Altura**

terreo

**Risco**

BAIXO

**Quartel Responsável**

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

**Data de emissão**

21/05/2024

**Data de validade**

21/05/2025

**Observação:**

ART: Não Consta.

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 8 EXTINTOR PO 20-B:C; 3 EXTINTOR CO2 5-B:C; 4 EXTINTOR AGUA 2-A..

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

**Código de controle do CERCON: 624f51083caac**

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: comando de atividades técnicas

GOIÂNIA, 21 de maio de 2024.



**EMERGÊNCIA**  
**LIGUE**  
**193**

cbmgo.cat.secip@gmail.com

rua c-124 esquina com c-117, qd.: 219, s/n, jardim américa, goiânia, 74255320

**Telefone para dúvidas e consultas:62-32861500**